

تاريخ الطباعة : 2017-05-24
وقت الطباعة : 7:30
رقم الطلب : PAC17007678



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري: سيكون للتجارة والمقاولات

رقم السجل التجاري: 55552 رقم الرخصة التجارية: 87357

رقم قيد المنشأة: 13-9824-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Fighting systems

إسم المنتج : Pipes and fittings

تفاصيل الشهادة

. تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق

ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2019-05-24

تاريخ الاعتماد : 2017-05-24

١٤

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2017-05-24 التاريخ :

PERMIT # PAC17007678 رقم الطلب :



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Pipes and fittings	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Fighting systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	يبكون للتجارة والمقاولات	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	UTKARSH INDIA LTD / INDIA	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Metallic sprinkler pipe, steel sprinkler pipe in the 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2 and 4, 5, 6, 8, 10 and 12 in sizes.	Schedule 40 EX26464
Metallic sprinkler pipe, steel sprinkler pipe in the 8, 10 and 12 in sizes.	Schedule 30 EX26464
Metallic sprinkler pipe, steel sprinkler pipe in the 8, 10 and 12 in sizes.	Schedule 20 EX26464

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- VIZY.EX26464 - Underwriters Laboratories (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	---	--

RECOMMENDATIONS

التوصيات

NOTES/STANDARD:

Intended for use in water-based fire-protection systems for water-distribution or trim applications. This pipe may be used in wet, preaction, deluge or dry-pipe-type sprinkler systems.

INVESTIGATED TO STANDARD UL 852.

TRADEMARK AND/OR TRADENAME: "UTKARSH

1ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني